



АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07».10.2015 г. № 184

307340, Курская область, Рыльский район, с. Ивановское

Об утверждении Порядка ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов Ивановского сельсовета Рыльского района при устранении аварий и инцидентов

В целях оперативного решения вопросов жизнеобеспечения населения Ивановского сельсовета Рыльского района, а так же на основании Устава муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области, Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые: Порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло -, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов Ивановского сельсовета Рыльского района при устранении аварий и инцидентов. 1.2. Расчёт допустимого времени устранения аварий на внутридомовых системах отопления жилого фонда ивановского сельсовета Рыльского района.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района Е.Ю. Морозову

**Глава Ивановского сельсовета
Рыльского района**

Д.И. Великодный

ПОРЯДОК

ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области при устранении аварий и инцидентов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области при устранении аварий и инцидентов (далее - Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в области предоставления коммунальных услуг потребителям, а именно: - Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ; - Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; - Постановления Правительства РФ от 12.12.1999 г. № 167 «Об утверждении Правил пользования системы коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»; - Постановления Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении правил функционирования различных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»; - Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; - Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей»;

1.2. Действие Порядка распространяется на организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, участвующие в процессе обеспечения и предоставлении коммунальных услуг потребителям Ивановского сельсовета Рыльского района.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия и определения: «потребитель» – физическое или юридическое лицо, использующее коммунальные услуги; «коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг; «коммунальные услуги»- деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания и жизнедеятельности потребителей; «предприятие жизнеобеспечения» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по обслуживанию систем жизнеобеспечения и предоставлению коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, для обеспечения комфортных условия проживания и

жизнедеятельности потребителей; "авария" - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде; "потребители I категории" - к потребителям этой группы относятся те, нарушения, электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, опасность для безопасности государства, нарушение сложных технологических процессов и пр.; "потребители II категории" - к этой группе относятся электроприемники, перерыв в питании которых может привести к массовому недоотпуску продукции, простоя рабочих, механизмов, промышленного транспорта; "потребители III категории" - все остальные потребители электроэнергии. Авариями в тепловых сетях считаются: - разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов; - повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью более 16 часов. Технологическими отказами в тепловых сетях считаются: - неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, котельных, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 "Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия" (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12 градусов С - не более 16 часов; не ниже 10 градусов С - не более 8 часов; не ниже 8 градусов С - не более 4 часов). Функциональными отказами (инцидентами) в тепловых сетях считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжении. Инцидентами в тепловых сетях не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний, проводимых в неотапливаемый период. Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения: - линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе потребителя, если отключение произошло не по вине энергоснабжающей организации; - линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе предприятия электрических сетей, из-за повреждения оборудования, неправильных действий персонала потребителя или устройства защиты на установке потребителя; - теплопровода и системы теплоснабжения объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации. Авариями в электрических сетях считаются: - разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы; оборудование распределительных устройств напряжением 10 (6) кВ и выше), восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя; - повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10 (6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя: 1) воздушная линия за период более 3 суток; 2) кабельная линия за период более 10 суток; - неисправности оборудования и линии электропередачи, вызвавшие перерыв электроснабжения: 1) одного и более потребителей I категории, превышающих время действия устройств автоматического повторного включения (АПВ) и автоматического включения резерва (АВР) электроснабжающей организации. При несоответствии схемы питания потребителей I категории требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения этих потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей; 2) одного и более

потребителей II категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей; 3) одного и более потребителей III категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей. Технологическими отказами в электрических сетях считаются: - неисправности основного оборудования, восстановление работоспособности которого может быть произведено в течение не более 7 суток после выхода из строя; - неисправности питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10 (6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя: 1) воздушная линия за период от 12 часов до 3 суток; 2) кабельная линия за период от 2 до 10 суток; - неисправности оборудования в линии электропередачи, вызвавшие перерыв электроснабжения: 1) одного и более потребителей I категории при несоответствии схемы их питания требованиям ПУЭ, продолжительностью от 3 до 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей; 2) одного и более потребителей II категории продолжительностью от 3 до 10 часов; 3) одного и более потребителей III категории продолжительностью от 10 до 24 часов. Функциональными отказами (инцидентами) в электрических сетях считаются нарушения режима работы, не вызвавшие последствий, а также: - выход из строя измерительных трансформаторов, разрядников, трансформаторов и др., не относящихся к основному оборудованию; - выход из строя устройств АПВ, АВР, релейной защиты, телемеханики. Не относится к инцидентам в электрических сетях вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена элементов опоры, подтяжка бандажей, чистка изоляции, устранение течи масла в трансформаторах силовых и масляных выключателях, подтяжка болтовых соединений в распределительных пунктах (РП), трансформаторных подстанциях (ТП), выправка опор, устранение других неисправностей, угрожающих нормальной эксплуатации электроустановок или электроснабжения потребителей и т.д.), выявленных при профилактическом осмотре и контроле. Электроприемники аварийной брони электроснабжения - дежурное и охранное освещение, охранная и пожарная сигнализация, насосы пожаротушения, связь, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время.

1.4. Основными направлениями предупреждения технологических нарушений и аварий и поддержания постоянной готовности предприятия жизнеобеспечения к их ликвидации являются: - постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем своевременного проведения противоаварийных тренировок, повышения качества профессиональной подготовки; - создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования; - обеспечение персонала средствами связи, пожаротушения, автотранспортом и другими механизмами, необходимыми средствами защиты; - своевременное обеспечение рабочих мест схемами технологических трубопроводов, инструкциями по ликвидации технологических нарушений, программами переключений; - тестирование персонала при приеме на работу, а также в процессе трудовой деятельности по готовности к оперативной работе.

2. Порядок ликвидации аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области

2.1. Руководители предприятий жизнеобеспечения, осуществляющие реконструкцию, капитальный ремонт или эксплуатацию зданий, сооружений, сетей, на которых произошла авария, должны немедленно передать донесения в органы местного самоуправления Новицкого сельского поселения.

2.2. В случае возникновения аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области аварийно-диспетчерская служба (далее - АДС) предприятия жизнеобеспечения в течение часа

направляет информацию о возникновении аварии: - Главу Ивановского сельсовета Рыльского района; - в единую дежурную диспетчерскую службу администрации Рыльского района; - в диспетчерские службы предприятий жизнеобеспечения.

2.3. Передача донесений в отдел жизнеобеспечения по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам и ГОЧС может производиться по телефонным, телеграфным и радиоканалам связи с использованием различных систем передачи информации (модемной, факсимильной и т.п.).

2.4. В донесении должны содержаться следующие сведения: - полное наименование и техническая характеристика объекта; - наименование эксплуатационной организации; - место расположения объекта; - дата и время аварии; - характер и объем разрушений, - сведения о пострадавших и погибших; - обстоятельства, при которых произошла авария; - сведения о назначении соответствующей комиссии и вероятной причине аварии. Информация предприятия жизнеобеспечения должна содержать следующие сведения: - наименование населенного пункта, наименование и адрес объекта аварии; - краткое описание причин и характера аварии; - время начала прекращения подачи энергоресурсов (водоснабжения), потребителям; - перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов (водоснабжения), и объектов, которым прекращена подача энергоресурсов (водоснабжения); - объем повреждений и разрушений, состояние коммуникаций, вышедших из строя, в том числе по видам: Наименование коммуникаций, энергосистем Показатели параметров состояния ЛЭП (распределительные сети) Мощность (кВ), протяжённость (км), количество опор (шт), количество трансформаторных подстанций (шт) Линии связи Протяжённость (км), характеристика линий связи Системы водоснабжения и канализации Протяжённость (км), тип, диаметр труб (км), давление, для оборудования – мощность, тип и количество Системы теплоснабжения Протяжённость (км), тип, диаметр труб (км), давление, для оборудования – мощность, тип и количество - время начала работ по ликвидации аварии; - количество аварийных бригад и их численность; - ответственное лицо предприятия жизнеобеспечения за организацию и ход работы на объекте аварии; - контактный телефон; - планируемое время прекращения работ.

2.5. Предприятия жизнеобеспечения на территории Ивановского сельсовета Рыльского района должны иметь АДС.

2.6. Основными задачами диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений являются: - предотвращение развития нарушений, предупреждение травм персонала и повреждения оборудования, не затронутого технологическим нарушением; - создание наиболее надежной послеаварийной схемы и режима работы системы в целом и ее частей; - выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и, при возможности, включение его в работу; - включение оборудования в работу и восстановление схемы сети, работоспособности оборудования.

2.7. На каждом диспетчерском пункте, щите управления организации должна находиться: - инструкция (порядок) по предотвращению и ликвидации технологических нарушений и аварий, которая составляется в соответствии с типовой инструкцией; - планы ликвидации технологических нарушений и аварий (в сетях, топливном хозяйстве и котельных и т.п.).

2.8. АДС предприятий жизнеобеспечения согласовываются документы, определяющие их взаимодействие при ликвидации технологических нарушений в смежных предприятиях жизнеобеспечения и в Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района.

2.9. В случае возникновения аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения Ивановского сельсовета Рыльского района АДС предприятия жизнеобеспечения должны руководствоваться утвержденным на предприятии "Порядком ликвидации аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения», составленным в соответствии с действующим законодательством.

2.10. АДС предприятия жизнеобеспечения фиксирует время завершения работ по ликвидации аварий и возобновления подачи энергоснабжения потребителей и направляет

соответствующую информацию в Администрацию Ивановского сельсовета Рыльского района

2.11. Предприятие жизнеобеспечения при организации работ по ликвидации аварий и технологических нарушений взаимодействует со смежными предприятиями жизнеобеспечения Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района, при этом предприятие жизнеобеспечения, на сетях (системах) которого произошла авария, разрабатывает и осуществляет необходимые мероприятия по устранению причин, препятствующих нормальному энергоснабжению (водоснабжению).

2.12. В установленный законодательством срок смежные предприятия жизнеобеспечения и Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района, должны принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, меры по обеспечению безопасности людей, по охране окружающей среды и сохранности оборудования в связи с прекращением подачи энергоресурсов (водоснабжения).

2.13. Предприятие жизнеобеспечения обязано организовать временное обеспечение энергоресурсов (водоснабжения) потребителям из резервных источников, для снижения негативных последствий аварии и ущерба.

2.14. На время ликвидации аварии и технологических нарушений предприятие жизнеобеспечения по согласованию с Администрацией Ивановского сельсовета Рыльского района, организует подачу энергоресурсов (водоснабжения) в отдельные районы населенного пункта по графикам с обязательным оповещением потребителей о режимах их обеспечения (отпуска).

2.15. Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района, обязана каждые четыре часа с момента возникновения аварии предоставлять информацию в единую дежурную диспетчерскую службу администрации Рыльского района о проводимых мероприятиях и ходе выполнения работ по ликвидации аварии.

2.16. Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района, ведет контроль над ходом работ по ликвидации аварий и взаимодействием предприятий жизнеобеспечения в целях ликвидации негативных последствий аварий.

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Ивановского сельсовета
Рыльского района
от «07» 10.2015 г. № 184

РАСЧЁТ

допустимого времени устранения аварий на внутридомовых системах отопления жилого фонда Ивановского сельского поселения Жилые многоквартирные дома в количестве 38 единиц в селе Ивановское, пос. Марьино, пос. Учительский имеют следующие коммунальные услуги: тепло-, электро-, водоснабжение и водоотведение

Данные дома отапливаются от 1-ой котельной. Все жилые здания кирпичные с толщиной стен в 2,5 кирпича. Коэффициент тепловой аккумуляции для кирпичных зданий с толщиной стен в 2,5 кирпича составляет: -угловые верхние помещения 65-60; -средние помещения –100-65. Температура наружного воздуха наиболее холодных суток -23 С. Темп падения температуры в кирпичных домах составляет 1,0 С. Время снижения температуры в квартирах кирпичных жилых зданий составляет 10 часов. $(18 - 8) : 1 = 10$ При отключении в результате аварии от теплоснабжения жилых домов в селе и поселках время на устранение аварий составляет не более 10 часов.